



辽河双台子储气库群地面工程

工作函

接收单位：储气库公司（储气库项目部） 编 号：STZ-LT-LPE-OW-0354

部 门：工程管理科 部 门：设计

接收人：宋杨

起草人：崔雨虹 审核：周昊

传 真：

传 真：

电 话：0427-7299069

电 话：0427-7804196

日 期：2024.07.08

页 数：正文 1 页，附页 1 页，共 1 页

紧急 请审阅 请批注 请回复 请传阅 请落实

抄 送：物资公司

回复文号：

主 题：关于电热带技术规格书中部分条文说明的函（二）

根据 2024 年 4 月 8 日，在辽河油田公司物资设备部召开的“储气库公司提报电热带采购相关事宜协调会”的相关要求，对电伴热带技术规格书 STZ-SPE-PR49 和 STZ-LT-LPE-OW-0076 的内容做出如下说明：

1、自本函件发布之日起，原 STZ-LT-LPE-OW-0076 函中说明内容作废；

2、电伴热带技术规格书 STZ-SPE-PR49 中第一部分，第 3.1.1 条修改为：

“供货商必须是电伴热带及其防爆元件附件（防爆接线盒、防爆温控器等主要附件）的生产制造商。供货商应提供国家指定机构颁发的电伴热带及其防爆元件附件（防爆接线盒、防爆温控器等主要附件）的有效中国强制性产品认证证书（CCC）。”

3、电伴热带技术规格书 STZ-SPE-PR49 中第一部分，第 3.1.2 条删除。

4、电伴热带技术规格书 STZ-SPE-PR49 中第一部分，第 3.1.3 条修改为：

“所提供电伴热带及其防爆元件附件（防爆接线盒、防爆温控器等主要附件）需满足 GB、IEC、ATEX、FM、CSA 标准规范之一对防爆电气系统的生产、检验、设计、安装和维护的要求，并提供相应机构出具的防爆认证证书。

IP 防护等级证书：电伴热带及其防爆元件附件（防爆接线盒、防爆温控器等主要附



辽河双台子储气库群地面工程

件)满足 IP 防护等级不得低于 IP66,以第三方机构出具的 IP 防护等级检测报告或防爆性能强制性检测报告中 IP 防护等级检测项目为准。

电伴热带系统的供货商应是中石油合格供应商,系统中的防爆电器等配套产品应为合格产品。”

以下空白。

设计经理:

